

オリンパスホール八王子 ホール 舞台平面図 1:100

シャッター

シャッター寸法
間口：4.7m
高さ：4m
搬入用エレベータ
間口：2.7m
高さ：3m
奥行：7.5m

持込動力電源盤
3φ3W 200V 40kVA
ELCB 3P225A F1.25A
(カムロック付)

持込照明電源盤
3φ4W 182/105V 60kVA
MCCB 4P225A F2.00A T
(カムロック付)

集中コンセント盤4
C型3DAX 24個 24回路 (FC下)
C型2DAX 1個 1回路
D型2DAX 2個 2回路
D型2DAX 2個 2回路 (200V)
D型制御コネクタ × 2個 2系統

集中コンセント盤5
C型3DAX 12個 12回路 (FC下)
C型6DAX 12個 12回路 (FC下)
C型6DAX 1個 1回路
D型2DAX 2個 2回路
D型2DAX 2個 2回路 (200V)
D型制御コネクタ × 2個 2系統

持込照明電源盤
3φ4W 182/105V 60kVA
MCCB 4P225A F2.00A T
(カムロック付)

持込照明電源盤
3φ3W 210/105V 30kVA
MCCB 3P225A F1.50A T
(カムロック付)

- 音響反射板
- 水平幕
- バトン25 (大黒幕)
- バトン24
- バトン23
- バトン22
- UHL (-文字幕6)
- バトン21
- ライトブリッジ 5
- 袖幕 4
- バトン20 (-文字幕5)
- バトン19
- バトン18
- バトン17
- ライトブリッジ 4
- 中割幕
- バトン16 (-文字幕4)
- バトン15
- バトン14
- バトン13
- ライトブリッジ 3
- 袖幕 3
- バトン12 (-文字幕3)
- バトン11
- スクリーン
- バトン10
- バトン 9
- ライトブリッジ 2
- 袖幕 2
- バトン 8 (-文字幕2)
- バトン 7
- バトン 6
- バトン 5
- ライトブリッジ 1
- 袖幕 1
- バトン 4
- バトン 3 (天反前吊)
- バトン 2 (暗転幕)
- 引割緞帳
- 緞帳
- 防火戸

ロー水平幕ライト 500mmハロゲン×8灯 4色配線 -10台

20
19
18
17

16
15
14
13

12
11
10
9

8
7
6
5

4
3
2
1

20
19
18
17

16
15
14
13

12
11
10
9

8
7
6
5

4
3
2
1

集中コンセント盤2
C型2DAX 20個 20回路 (FC下)
C型2DAX 1個 1回路
D型2DAX 2個 2回路
D型2DAX 2個 2回路 (200V)
D型制御コネクタ × 2個 2系統

持込専用コネクタボックス

CB

集中コンセント盤1
C型3DAX 16個 16回路 (FC下)
C型6DAX 1個 1回路
D型2DAX 2個 2回路
D型2DAX 2個 2回路 (200V)
D型制御コネクタ × 2個 2系統

CB

防火シャッター下、赤色破線内 (19089mm × 360mm) には機材等設置不可

1330

舞台間口 18m (約10間)
奥行き 21.6m (約12間)
(緞帳から水平幕まで 17.4m)
高さ 11m

客席ライト 1
客席バトン 1
客席バトン 2
客席ライト 2
客席バトン 3

オケビ中央

オケビマルチ

オケビマルチ

オーケストラ迫り

オケビ指揮者

下
21.21
(オケビE)

下
21.21
(オケビE)